

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13308 /KĐ-PCCC-P7

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số: 04.2021/KĐ PCCC ngày 16 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Tư vấn và chuyên gia Công nghệ PCCC và CNCH - Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 02
của: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, địa chỉ: 87 - 89 Hà Đình,
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. *Cg*

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;
- Trung tâm TV và CGCN PCCC và CNCH;
- Phòng CS PCCC và CNCH - CA các địa phương;
- Lưu: VT, P7(LAT).

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

K.T. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đại tá Bùi Quang Việt

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số 13308/KD-PCCC-P7 ngày 19/11/2021 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1.	Đèn chỉ dẫn thoát nạn: + Loại pin: Ni-Cd + Điện áp làm việc: 3,6V + Dung lượng: 800 mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 03 giờ	D CD01 40x20/2,2W	Cái	4099 (1*/4100)	Rạng Đông/ Việt Nam	2021	Cấp tem mẫu C Số <u>011.649.947</u> Đến <u>011.654.045</u>
2.	Đèn chiếu sáng sự cố: + Loại pin: Li-ion + Điện áp làm việc: 3,7V + Dung lượng: 2200 mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 03 giờ	D KC04/6W	Cái	1500	Rạng Đông/ Việt Nam	2021	Cấp tem mẫu C Số <u>011.654.046</u> Đến <u>011.655.545</u>
3.	Đèn chiếu sáng sự cố: + Loại pin: Ắc qui Chì-axit + Điện áp làm việc: 6V + Dung lượng: 4500 mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 03 giờ	D KC02/10W	Cái	800	Rạng Đông/ Việt Nam	2021	Cấp tem mẫu C Số <u>011.655.546</u> Đến <u>011.656.345</u>
4.	Đèn chiếu sáng sự cố: + Loại pin: Li-ion + Điện áp làm việc: 18,5V + Dung lượng: 2000 mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 02 giờ	T8 CA01.DP/11 Wx1.DA	Cái	300	Rạng Đông/ Việt Nam	2021	Cấp tem mẫu C Số <u>011.656.346</u> Đến <u>011.656.645</u>
5.	Đèn chiếu sáng sự cố: + Loại pin: Li-ion + Điện áp làm việc: 3,7V + Dung lượng: 3350 mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 02 giờ	BD AT07L KC 90/5W	Cái	60	Rạng Đông/ Việt Nam	2021	Cấp tem mẫu C Số <u>011.656.646</u> Đến <u>011.656.705</u>

* Cơ quan kiểm định đã thử nghiệm và phá hủy một số mẫu theo quy định.

- Theo văn bản đề nghị của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và căn cứ Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy số 1028/BBKD-TT2 ngày 15/11/2021 của Trung tâm Tư vấn và chuyển giao Công nghệ PCCC và CNCH, lô phương tiện PCCC nêu trên dùng để cung cấp cho thị trường;

- Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu liên quan có trách nhiệm thi công, lắp đặt, giám sát, nghiệm thu các phương tiện PCCC nêu trên trước khi đưa vào sử dụng và phải kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật. / *g*

