

BỘ CÔNG AN  
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2390.../KĐ-PCCC-P7

**GIẤY CHỨNG NHẬN  
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông  
về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại  
văn bản số: 01/KĐ PCCC/RĐ ngày 09 tháng 6 năm 2023;  
(Số hồ sơ tiếp nhận TTHC G01.307.000.000-230609-0014 ngày 14/06/2023).

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/  
lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 20 tháng 4 năm 2023 của  
Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam, địa chỉ: 24/7 Hoàng Dư Khương,  
phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

**CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ  
CHỨNG NHẬN:**

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 2-3  
của: Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, địa chỉ: 87 - 89 phố Hà  
Đình, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù  
hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong  
lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. / 

**Nơi nhận:**

- Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam;
- Phòng CS PCCC và CNCH - CA các địa phương;
- Lưu: VT, P7.

Hà Nội, ngày 16... tháng 6... năm 2023

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



  
Đại tá **Bùi Quang Việt**

## BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số 2330.../KĐ-PCCC-P7 ngày 16.../.../2023 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

| TT | Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện                                                                                                                                       | Ký, mã hiệu          | Đơn vị | Số lượng | Nơi sản xuất                                            | Năm sản xuất | Ghi chú                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1. | Đèn chiếu sáng sự cố:<br>- Pin dự phòng:<br>+ Loại pin: Li-ion<br>+ Điện áp làm việc: 220VAC/50Hz<br>+ Dung lượng: 3,7V, 3350 mAh<br>+ Thời gian chiếu sáng dự phòng 02 giờ  | BD AT07L<br>KC90/5W  | Cái    | 8997     | Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông/ Việt Nam | 2023         | Cấp tem mẫu C<br>Từ:015856699<br>Đến:015865695 |
| 2. | Đèn chiếu sáng sự cố:<br>- Pin dự phòng:<br>+ Loại pin: Ni-Cd<br>+ Điện áp làm việc: 220VAC/50Hz<br>+ Dung lượng: 3,6V, 800 mAh<br>+ Thời gian chiếu sáng dự phòng 03 giờ    | D KC01/2W            | Cái    | 1998     | Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông/ Việt Nam | 2023         | Cấp tem mẫu C<br>Từ:015865696<br>Đến:015867693 |
| 3. | Đèn chiếu sáng sự cố:<br>- Pin dự phòng:<br>+ Loại pin: Li-ion<br>+ Điện áp làm việc: 220VAC/50Hz<br>+ Dung lượng: 3,7V, 2200 mAh<br>+ Thời gian chiếu sáng dự phòng 03 giờ  | D KC04/6W            | Cái    | 3022     | Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông/ Việt Nam | 2023         | Cấp tem mẫu C<br>Từ:015867694<br>Đến:015870715 |
| 4. | Đèn chiếu sáng sự cố:<br>- Pin dự phòng:<br>+ Loại pin: Chì axit<br>+ Điện áp làm việc: 220VAC/50Hz<br>+ Dung lượng: 6V, 4500 mAh<br>+ Thời gian chiếu sáng dự phòng 03 giờ  | D<br>KC02/10W        | Cái    | 1638     | Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông/ Việt Nam | 2023         | Cấp tem mẫu C<br>Từ:015870716<br>Đến:015872353 |
| 5. | Đèn chỉ dẫn thoát nạn:<br>- Pin dự phòng:<br>+ Loại pin: Ni-Cd<br>+ Điện áp làm việc: 220VAC/50Hz<br>+ Dung lượng: 3,6V, 800 mAh<br>+ Thời gian chiếu sáng dự phòng 03 giờ   | D CD01<br>40x20/2.2W | Cái    | 4998     | Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông/ Việt Nam | 2023         | Cấp tem mẫu C<br>Từ:015872354<br>Đến:015877351 |
| 6. | Đèn chiếu sáng sự cố:<br>- Pin dự phòng:<br>+ Loại pin: Li-ion<br>+ Điện áp làm việc: 220VAC/50Hz<br>+ Dung lượng: 18,5V, 2000 mAh<br>+ Thời gian chiếu sáng dự phòng 02 giờ | T8.DP<br>M11/22Wx1   | Cái    | 251      | Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông/ Việt Nam | 2023         | Cấp tem mẫu C<br>Từ:015877352<br>Đến:015877602 |

**BẢNG THỐNG KÊ**  
**PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH**

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số ..2390../KĐ-PCCC-P7 ngày 16./.../2023 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

[illegible]

