

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../KĐ-PCCC-P7

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số: 3902/KĐPCCC ngày 13 tháng 9 năm 2023; (Số hồ sơ tiếp nhận TTHC G01.307.000.000-230915-0014 ngày 18/9/2023).

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Trung tâm Tư vấn và chuyển giao Công nghệ PCCC và CNCH - Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 2-3 của: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, địa chỉ: 87 - 89 Hà Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./.

Nơi nhận:

- Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;
- Trung tâm TV và CGCN PCCC và CNCH;
- Phòng CS PCCC và CNCH - CA các địa phương;
- Lưu: VT, P7.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đại tá Nguyễn Minh Khương

BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số/KD-PCCC-P7 ngày
...../...../2023 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1.	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Pin Li-ion + Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz + Dung lượng: 3350mAh; 3,7 V + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 120 phút	BD AT07L KC 90/5W	Cái	4018 (2*/4020)	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt nam	2023	Cấp tem mẫu C Từ:016466282 Đến:016470299
2.	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin:Ắc quy Chì axit + Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz + Dung lượng: 4500mAh; 6 V + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 180 phút	D KC03/8W	Cái	503 (1*/504)	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt nam	2023	Cấp tem mẫu C Từ:016470300 Đến:016470802
3.	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Pin Li-ion + Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz + Dung lượng: 2200 mAh; 3,7 V + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 180 phút	D KC04/6W	Cái	2398 (2*/2400)	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt nam	2023	Cấp tem mẫu C Từ:016470803 Đến:016473200
4.	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Chì axit + Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz + Dung lượng: 4500 mAh; 6,0 V + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 180 phút	D KC02/10W	Cái	2558 (2*/2560)	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt nam	2023	Cấp tem mẫu C Từ:016473201 Đến:016475758
5.	Đèn chỉ dẫn thoát nạn: - Pin dự phòng: + Loại pin: Pin Ni-Cd + Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz + Dung lượng: 800 mAh; 3,6 V + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 180 phút	D CD01 40x20/2.2W	Cái	5997 (3*/6000)	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt nam	2023	Cấp tem mẫu C Từ:016475759 Đến:016481755
6.	Đèn chiếu sáng sự cố - Pin dự phòng: + Loại pin: Pin Li-ion + Điện áp làm việc: 220V/ 50Hz + Dung lượng: 2000 mAh; 18,5V + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 120 phút	T8.DP M11/22Wx1	Cái	310 (1*/311)	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt nam	2023	Cấp tem mẫu C Từ:016481756 Đến:016482065

[illegible]

