

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ CÔNG AN

CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

Số: 4238/KĐ-PCCC-P7

GIẤY CHỨNG NHẬN

KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số: 12.2022/KĐ PCCC ngày 15 tháng 8 năm 2022;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Tư vấn và chuyển giao Công nghệ PCCC và CNCH - Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 02

của: Công ty Cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông, địa chỉ: 87-89 phố Hà Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông;
- Trung tâm TV và CGCN PCCC và CNCH;
- Phòng CS PCCC và CNCH - CA các địa phương;
- Lưu: VT, P7.

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Đại tá Bùi Quang Việt





05/16.../2022 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1.	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Ắc quy Chi-axit + Điện áp làm việc: 220VAC; 50hz + Dung lượng: 6 V; 4,5 Ah + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 180 phút	D KC02/10 W	Cải	2999	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Tư:013452525 Đên:013455523

