

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....4.886./KĐ-PCCC-P7

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số: 12.2022/KĐ PCCC ngày 06 tháng 12 năm 2022;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Trung tâm Tư vấn và chuyển giao Công nghệ PCCC và CNCH - Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 02
của: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, địa chỉ: 87 -89 phố Hà
Dinh, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Gp

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;
- Trung tâm TV và CGCN PCCC và CNCH;
- Phòng CS PCCC và CNCH - CA các địa phương;
- Lưu: VT, P7.

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Bùi Quang Việt
Đại tá Bùi Quang Việt

BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số ...4.886/KĐ-PCCC-P7 ngày 12/.../2022 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1.	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Li-ion + Điện áp làm việc: 220VAC; 50hz + Dung lượng: 3,7 V; 2200mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 180 phút	D KC04/6W	Cái	2199 (1*/2200)	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013618698 Đến:013620896
2.	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Ắc quy Chì Axit + Điện áp làm việc: 220VAC; 50hz + Dung lượng: 6 V; 4500mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 180 phút	D KC02/10W	Cái	199 (1*200)	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013620897 Đến:013621095
3.	Đèn chỉ dẫn thoát nạn: - Pin dự phòng: + Loại pin: Ni-Cd + Điện áp làm việc: 220VAC; 50hz + Dung lượng: 3,6 V; 800mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 180 phút	D CD01 40x20/2,2W	Cái	4519 (1*/4520)	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013621096 Đến:013625614
4.	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Li-ion + Điện áp làm việc: 220VAC; 50hz + Dung lượng: 18,5 V; 2000mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 120 phút	T8.DP M11/22Wx1	Cái	140 (1*/141)	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013625615 Đến:013625754
5.	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Li-ion + Điện áp làm việc: 220VAC; 50hz + Dung lượng: 3.7 V; 3350mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 120 phút	BD AT07L KC 90/5W	Cái	3079 (1*/3080)	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013625755 Đến:013628833

- Theo văn bản đề nghị của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và căn cứ Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy số 1155/BBKĐ-TT2 ngày 06/12/2022 của Trung tâm Tư vấn và chuyển giao Công nghệ PCCC và CNCH, lô phương tiện PCCC nêu trên dùng để cung cấp cho thị trường;
- Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu liên quan có trách nhiệm thi công, lắp đặt, giám sát, nghiệm thu các phương tiện PCCC nêu trên trước khi đưa vào sử dụng và phải kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật./.

