

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../KĐ-PCCC-P6

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số: 5559/KĐ PCCC ngày 04 tháng 12 năm 2023; (số hồ sơ tiếp nhận TTHC G01.307.000.000-231205-0006 ngày 06/12/2023).

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Công ty TNHH công nghệ PCCC Phương Nam (VLAT - 1.0968);

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 02 của: Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, địa chỉ: 87-89 phố Hà Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Công ty TNHH công nghệ PCCC Phương Nam;
- Phòng CS PCCC và CNCH - CA các địa phương;
- Lưu: VT, P6 (NTS).

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đại tá Nguyễn Minh Khương

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH
(kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số/KĐ-PCCC-P6 ngày...../12/2023 của
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Ni-Cd; + Dung lượng: 3,6V; 800 mAh - Điện áp làm việc: 220VAC, 50Hz; - Thời gian chiếu sáng dự phòng: 180 phút	D KC01/2W	Cái	2498/ 2500 ^(*)	Rạng Đông/ Việt Nam	2023	Cấp mẫu tem C: Số: 017041374 Đến: 017043871
2	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Chì axit; + Dung lượng: 6V; 4500 mAh - Điện áp làm việc: 220VAC, 50Hz; - Thời gian chiếu sáng dự phòng: 180 phút	D KC02/10W	Cái	2598/ 2600 ^(*)	Rạng Đông/ Việt Nam	2023	Số: 017043872 Đến: 017046469
3	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Li-ion; + Dung lượng: 3,7V; 3350 mAh - Điện áp làm việc: 220VAC, 50Hz; - Thời gian chiếu sáng dự phòng: 120 phút	BD AT07L KC 90/5W	Cái	4798/ 4800 ^(*)	Rạng Đông/ Việt Nam	2023	Số: 017046470 Đến: 017051267
^(*) Cơ quan kiểm định lấy mẫu và thử nghiệm phá hủy một số phương tiện PCCC theo quy định; - Theo đề nghị của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông và Biên bản kiểm định số 1023043CN/BBKĐ ngày 21/11/2023 của Công ty TNHH công nghệ PCCC Phương Nam (VLAT - 1.0968), lô phương tiện trên được sử dụng để cung cấp ra thị trường; - Các phương tiện PCCC nêu trên phải được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo quy định./.							

