

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...8122.../KĐ-PCCC-P7

**GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản ngày 01 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/ lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

**CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:**

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 2 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, địa chỉ: Số 87 - 89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./. *Cp*

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;
- Trung tâm TV và CGCN PCCC và CNCH;
- PC07 Công an các địa phương;
- Lưu: VT, Phòng 7-C07 (LTT).

Hà Nội, ngày ...08... tháng ...4... năm 2021

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đại tá Bùi Quang Việt

BẢNG THÔNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số 0122/KĐ-PCCC-P7, ngày 08/4/2021
của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)

TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1	Đèn chiếu sáng sự cố, pin dự phòng: - Loại pin:Ắc quy chì Axit; - Điện áp làm việc: AC 200V/50Hz; - Dung lượng: 5 Ah; - Thời gian chiếu sáng dự phòng 120 phút	D KC02/10W	Cái	2.000	Rạng Đông/ Việt Nam	2020	Cấp tem mẫu C Số: <u>010285264</u> Đến: <u>010287263</u>

- Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và Biên bản kiểm định số 443/BBKĐ-TT2 ngày 01/4/2021 của Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ PCCC và CNCH, lô phương tiện trên được sử dụng để cung cấp ra thị trường;
- Các phương tiện PCCC nêu trên phải được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo quy định.

