



CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
RANGDONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
PHÒNG THỬ NGHIỆM VILAS 126

Add: 87-89, Hadinh Str – Khuong Dinh Ward - Hanoi - Vietnam

Tel: (84.24) 38584310 - 38584165 Fax: (84.24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn Website: rangdong.com.vn

Số/No.: 25.08.30 /TN – 06

Trang/Page: 1 / 2

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Tên mẫu thử: | Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp KC04 6W trắng |
| Name of sample | |
| 2. Khách hàng: | CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG |
| Customer | Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, phường Khương Đình, TP Hà Nội |
| 3. Nhà sản xuất: | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông |
| Manufacturer | |
| 4. Số lượng mẫu: | 01 cái |
| Quantity of samples | |
| 5. Ký hiệu: | KC04 6W |
| Model | |
| 6. Mã số mẫu: | 25.08.30.06 |
| Code of sample | |
| 7. Ngày nhận mẫu: | 30/ 08/ 2025 |
| Date of reception | |
| 8. Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 7722-2-22:2013/ IEC 60598-2-22:2008 |
| Standard applies | TCVN 10885-2-1:2015/ IEC 62722-2-1:2014 |
| 9. Kết quả: | Xem trang 02/ 02 |
| Result | |

Thử nghiệm viên/Tester
(Họ tên và chữ ký/name and signature)


Nguyễn Minh Thư

Hanoi, Date of 08/ 09/ 2025
KT. Trưởng PTN/ Head of Lab.

(Họ tên và chữ ký/name and signature)


Kam Tuấn Anh
VILAS 126

- 1- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng mang tới/ This result of testing is only for sample brought in by customer
2- Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự đồng ý của Công ty/ Copying of part of this result is prohibited without agreement by the company.
3- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo khai báo của khách hàng./ Name of sample and name of customer is written according to the declaration of the customer

PTN.TT02.BM04 Ban hành lần 1.1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**Test Results**

TT/ No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Yêu cầu Requirement	Kết quả Result
1	Nhãn mác		TCVN 7722-2-22:2013/ IEC 60598-2-22:2008		
1.1	Công suất danh định	W		--	6,0
1.2	Điện áp danh định	V		--	220
1.3	Ký hiệu			--	KC04 6W
1.4	Nhãn hiệu			--	Rạng Đông
2	Thời gian chiếu sáng dự phòng				
2.1	Chiếu sáng dự phòng 1 bóng	h		06	Đạt
2.2	Chiếu sáng dự phòng 2 bóng	h		03	Đạt

