



CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
RANGDONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY

PHÒNG THỬ NGHIỆM VILAS 126

Add: 87-89, Hadinh Str - Thanh Xuan Dist - Hanoi - Vietnam

Tel: (84.24) 38584310 - 38584165 Fax: (84.24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn Website: rangdong.com.vn

Số/No.: 24.07.21 / TN - 02

Trang/Page: 01 / 02

- Tên mẫu thử: Bộ đèn LED chống nổ CN01 1200/20W.PLUS 6500K
Name of sample
- Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Customer Địa chỉ: Số 87-89, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
TP Hà Nội
- Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Manufacturer
- Số lượng mẫu: 01 cái
Quantity of samples
- Ký hiệu: CN01 1200/20W.PLUS
Model
- Mã số mẫu: 24.07.21.02
Code of sample
- Ngày nhận mẫu: 21/ 07/ 2024
Date of reception
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7722-1:2017/ IEC 60598-1:2014
Standard applies TCVN 10885-2-1:2015/ IEC 62722-2-1:2014
- Kết quả: Xem trang 02/ 02
Result

Hanoi, Date of 01/ 08/ 2024

Thử nghiệm viên/Tester
(Họ tên và chữ ký/name and signature)

KT. Trưởng PTN/ Head of Lab.
(Họ tên và chữ ký/name and signature)


Nguyễn Minh Thư




Kim Tuấn Anh

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng mang tới/ This result of testing is only for sample brought in the by customer
- Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự đồng ý của Công ty/ Copying of part of this result is prohibited without agreement by the company.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo khai báo của khách hàng/ Name of sample and name of customer is written according to the declaration of the customer

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**Test Results**

TT/ N _o	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Yêu cầu Requirement	Kết quả Result
1	Ghi nhãn		TCVN 7722-1:2017/	Rõ ràng, đủ độ bền	Đạt
2	Thử nóng ẩm trong 48 giờ ở nhiệt độ (20 ÷ 30) °C, độ ẩm tương đối (91 ÷ 95) %RH		IEC 60598-1:2014		
			TCVN 10885-2-1:2015/		
			IEC 62722-2-1:2014		
2.1	Điện trở cách điện	MΩ		≥ 2	> 200
2.2	Thử nghiệm độ bền điện áp 1 440 V/1 phút, tần số 50 Hz			Không bị phóng điện bề mặt, đánh thủng	Đạt
3	Thông số điện, quang khi cấp điện áp nguồn 220 V/ 50 Hz				
3.1	Công suất	W		≤ 20 + 10%	19,8
3.2	Dòng điện	mA		--	152,5
3.3	Hệ số công suất			≥ 0,5 – 0,05	0,59
3.4	Quang thông	lm		≥ 2 600 – 10%	2 511
3.5	Hiệu suất phát sáng	lm/W		≥ 130 – 20%	126,8
3.6	Nhiệt độ màu tương quan (CCT)	K		--	6 732
3.7	Hệ số thể hiện màu (CRI)			≥ 80 – 3	82,5
4	Thử nghiệm cấp bảo vệ vỏ bằng vỏ ngoài (mã IP)			IP54	Đạt