



CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
RANGDONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
PHÒNG THỬ NGHIỆM VILAS 126


Add: 87-89, Hadingh Str – Khuong Dinh Ward - Hanoi - Vietnam
Tel: (84.24) 38584310 - 38584165 Fax: (84.24) 38585038
Email: ralaco@rangdong.com.vn Website: rangdong.com.vn

Số/No.: 25.09.05 / TN - 23


Trang/Page: 01 / 02

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Tên mẫu thử: | Bộ đèn LED Tube T8 TT01 M21.1/20Wx1 3000K |
| Name of sample | |
| 2. Khách hàng: | CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG |
| Customer | Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, phường Khương Đình, TP Hà Nội |
| 3. Nhà sản xuất: | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông |
| Manufacturer | |
| 4. Số lượng mẫu: | 01 bộ |
| Quantity of samples | |
| 5. Ký hiệu: | T8 TT01 M21.1/20Wx1 |
| Model | |
| 6. Mã số mẫu: | 25.09.05.23 |
| Code of sample | |
| 7. Ngày nhận mẫu: | 05/ 09/ 2025 |
| Date of reception | |
| 8. Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 7722-1:2017/ IEC 60598-1:2014 |
| Standard applies | |
| 9. Kết quả: | Xem trang 02/ 02 |
| Result | |

Thử nghiệm viên/Tester
(Họ tên và chữ ký/name and signature)


Nguyễn Minh Thu

Hanoi, Date of 13/ 09/ 2025
KT. Trưởng PTN/ Head of Lab.
(Họ tên và chữ ký/name and signature)



Kim Tuấn Anh

- 1- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng mang tới/ This result of testing is only for sample brought in by customer
2- Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự đồng ý của Công ty/ Copying of part of this result is prohibited without agreement by the company.
3- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo khai báo của khách hàng./ Name of sample and name of customer is written according to the declaration of the customer

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Test Results

TT/ No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Yêu cầu Requirement	Kết quả Result
1	Ghi nhãn		TCVN 7722-1:2017/ IEC 60598-1:2014	Rõ ràng, đủ độ bền	Đạt
2	Thử nóng ẩm trong 48 giờ ở nhiệt độ $(20 \pm 30)^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tương đối $(91 \pm 95)\% \text{RH}$		TCVN 10885-2-1:2015/ IEC 62722-2-1:2014		
2.1	Điện trở cách điện	MΩ		≥ 2	> 200
2.2	Thử nghiệm độ bền điện áp 1440 V/1 phút, tần số 50 Hz			Không bị phóng điện bề mặt, đánh thủng	Đạt
3	Thông số điện, quang khi cấp điện áp nguồn 220V/50Hz				
3.1	Công suất	W		$\leq 20 + 10\%$	18,6
3.2	Dòng điện	mA		--	143,3
3.3	Hệ số công suất			$\geq 0,5 - 0,05$	0,590
3.4	Quang thông	lm		$\geq 2\ 400 - 10\%$	2\ 368
3.5	Hiệu suất phát sáng	lm/W		$\geq 120 - 20\%$	127,3
3.6	Nhiệt độ màu tương quan (CCT)	K		--	2\ 984
3.7	Hệ số thể hiện màu (CRI)			$\geq 82 - 3$	82,5

